

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsofb@nsofb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.IP089/3.Н.00458**
(номер сертификата соответствия)

089/3.Н.00458
(серийный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Технотерм Групп" (ООО "Технотерм Групп").
Адрес: 115093, РОССИЯ, г. Москва, переулок Партийный, д. 1, корпус 57, строение 3.
ОГРН: 1037739327361. Телефон: 84957887749, 89037891755. Факс: 84957887749.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Технотерм Групп" (ООО "Технотерм Групп"). Адрес: 115093, РОССИЯ, г. Москва, переулок Партийный, д. 1, корпус 57, строение 3. ОГРН: 1037739327361. Телефон: 84957887749, 89037891755. Факс: 84957887749.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдающего сертификат
соответствия)

ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность",
Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А,
тел./факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании
№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.089/3 от 10.06.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Покрытие огнезащитное для железобетонных конструкций, двухслойное: наружный слой -
огнезащитный состав "СОТЕРМ-1Б" (ТУ 1526-009-17797468-05) толщиной 39 мм при
среднем суммарном расходе 16,38 кг/м кв. (без учета потерь) и внутренний слой -
рулонная тепло-паро-изоляция из вспененного полистилена (коэффициент
теплопроводности 0,033-0,050 Вт/м °С при 20 °С) толщиной 8 мм, нанесенное на
железобетонные конструкции, усиленные системой внешнего армирования FibARM
производства ЗАО "Фибр-СКМ", включающей комплаунд FibARM Resin 230+ и
углеродный холст FibARM Tape, обеспечивает огнезащитную эффективность не менее
120 мин. соответствующую предельному состоянию, определяемому средней
температурой системы усиления не ниже 58 °С. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров, на
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

СТО-НСОПБ-20/ОЖБК "Огнезащита
железобетонных конструкций. Метод
определения огнезащитной эффективности
средства огнезащиты"

код ОК 005 (ОКП)
15 2600

код ТН ВЭД России
6806 90 000 0
3919 90 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 57-С-16 от 25.03.2016 г.
ИИ "Альфа "Пожарная Безопасность" Свидетельство № НСОПБ
ЮАБ0.RU.ИИ.ПР.082/3 от 10.06.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б01122
от 09.03.2016 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 30.03.2016 по 29.03.2019



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

А.П. Губенко