



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.M704.04 ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ.RU.PR089/2.Н.00076

001865

№

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Технотерм Групп». Адрес: Россия, 113093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корпус 57, строение 3. ОГРН: 1037739327361. Телефон: +7(495)788-77-49. Факс: +7(495)788-77-49.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Технотерм Групп». Адрес: Россия, 113093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корпус 57, строение 3. ОГРН: 1037739327361. Телефон: +7(495)788-77-49. Факс: +7(495)788-77-49.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «Альфа «Пожарная Безопасность» ООО «Альфа «Пожарная Безопасность», Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горько-спасательная, д. 1А, тел./факс: +7(495)280-16-86. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.PR.089/2 от 20.06.2012 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Покрытие огнезащитное для железобетонных конструкций, двухслойное: наружный слой - огнезащитный состав «СОТЕРМ-1Б» (ТУ 1526-009-17797468-05) толщиной 39 мм при среднем суммарном расходе 16,38 кг/м кв. (без учета потерь) и внутренний слой - рулонная тепло-паро-изоляция из вспененного полиэтилена (коэффициент теплопроводности 0,033-0,050 Вт/м °С при 20 °С) толщиной 1 мм, нанесенное на железобетонные конструкции, усиленные системой внешнего армирования, включающей двухкомпонентный эпоксидный клей MapWrap производства Mapel S.p.A. и углеродную ткань Sigratex KDU производства SGL Group The carbon company, обеспечивает огнезащитную эффективность не менее 120 мин, соответствующую предельному состоянию, определяемому средней температурой системы усиления не выше 58 °С. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

СТО-НСОПБ/20/ОЖБК «Огнезащита железобетонных конструкций. Метод определения огнезащитной эффективности средства огнезащиты»

код ОК 005 (ОКП) 15 2600

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 1073-С/ТР от 04.03.2013 г. ИЛ «Альфа «Пожарная Безопасность» ООО «Альфа «Пожарная Безопасность» № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.PR.082/2 от 20.06.2012 г.

Акт анализа состояния производства № 10-АСП/12 от 08.08.2012 г. ОС «Альфа «Пожарная Безопасность» ООО «Альфа «Пожарная Безопасность» № ТРПБ.RU.ПБ58 от 28.12.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Технические условия ТУ 1526-009-17797468-05
Инструкция по применению «СОТЕРМ-1Б»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 06.03.2013 ПО 05.03.2016



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзлов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю.М. Мещерякова