

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.PR089/2.H.00070
(номер сертификата соответствия)

001858
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноТерм Групп». Адрес: Россия, 113093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корпус 57, строение 3. ОГРН: 1037739327361. Телефон: +7(495)788-77-49. Факс: +7(495)788-77-49.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноТерм Групп». Адрес: Россия, 113093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корпус 57, строение 3. ОГРН: 1037739327361. Телефон: +7(495)788-77-49. Факс: +7(495)788-77-49.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

ОС «Альфа «Пожарная Безопасность» ООО «Альфа «Пожарная Безопасность», Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горнообработочная, д. 1А, тел./факс: +7(495)648-78-98. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.OS.PR.089/2 от 20.06.2012 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Покрытие огнезащитное на основе состава «СОТЕРМ-1Б» для железобетонных конструкций, выпускаемое по ТУ 1526-009-17797468-05, толщиной 42 мм при среднем суммарном расходе 17,64 кг/м² кв. (без учета потерь), нанесенное на железобетонные конструкции, усиленные системой внешнего армирования MBrace производства BASF The Chemical Company, включающей высокопрочный 2-х компонентный клей MBrace Saturant II тип и углеродный холст MBrace Fibres CF, обеспечивает огнезащитную эффективность не менее 180 мин., соответствующую предельному состоянию, определяемому средней температурой системы усиления не ниже 100°C. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров, на
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

СТО-НСОПБ-20/ОЖБК «Огнезащита
железобетонных конструкций. Метод
определения огнезащитной эффективности
средства огнезащиты»

код ОК 005 (ОКП)
15 2600

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**


Протокол сертификационных испытаний № 1002-С/ТР от 29.01.2013 г. ИЛ
«Альфа «Пожарная Безопасность» ООО «Альфа «Пожарная Безопасность»
№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.PR.082/2 от 20.06.2012 г.

Акт анализа состояния производства № 10-АСП/12 от 08.08.2012 г. ОС
«Альфа «Пожарная Безопасность» ООО «Альфа «Пожарная Безопасность»
№ ТРПБ.RU.ПБ58 от 28.12.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Технические условия ТУ 1526-009-17797468-05
Инструкция по применению «СОТЕРМ-1Б»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 08.02.2013 ПО 07.02.2016



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Ю.М. Мещерякова