

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№

НСОПБ.RU.IP.089/3.H.00458

(номер сертификата соответствия)

089/3
 (номер кода блока)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
 местонахождение
 заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Технотерм Групп" (ООО "Технотерм Групп").
 Адрес: 115093, РОССИЯ, г. Москва, переулок Партийный, д. 1, корпус 57, строение 3.
 ОГРН: 1037739327361. Телефон: 84957887749, 89037891755. Факс: 84957887749.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
 местонахождение
 изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Технотерм Групп" (ООО "Технотерм Групп"). Адрес: 115093, РОССИЯ, г. Москва, переулок Партийный, д. 1, корпус 57, строение 3. ОГРН: 1037739327361. Телефон: 84957887749, 89037891755. Факс: 84957887749.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
 сертификации, выдающего сертификат
 соответствия)

ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность",
 Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А,
 тел./факс: 84952801686, ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании
 № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ИР.089/3 от 10.06.2015 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
 ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,
 позволяющая провести идентификацию)

Покрывие огнезащитное для железобетонных конструкций, двухслойное: наружный слой -
 огнезащитный состав "СОТЕРМ-1Б" (ТУ 1526-009-17797468-05) толщиной 39 мм при
 среднем суммарном расходе 16,38 кг/м кв. (без учета потерь) и внутренний слой -
 рулонная тепло-паро-изоляция из вспененного полистилена (коэффициент
 теплопроводности 0,033-0,050 Вт/м °С при 20 °С) толщиной 8 мм, нанесенное на
 железобетонные конструкции, усиленные системой внешнего армирования FibARM
 производства ЗАО "Фибер-СКМ", включающей компаунд FibARM Resin 230+ и
 углеродный холст FibARM Tape, обеспечивает огнезащитную эффективность не менее
 120 мин. соответствующую предельному состоянию, определяемому средней
 температурой системы усиления не ниже 58 °С. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
 организаций, сводов правил, условий договоров, на
 соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

СТО-НСОПБ-20/ОЖБК "Огнезащита
 железобетонных конструкций. Метод
 определения огнезащитной эффективности
 средства огнезащиты"

код ОК 005 (ОКП)

15 2600

код ТН ВЭД России

6806 90 000 0

3919 90 000 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ
 ИССЛЕДОВАНИЯ
 (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 57-С-16 от 25.03.2016 г.
 ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" Свидетельство № НСОПБ
 ЮАБ0.RU.ИЛ.ИР.082/3 от 10.06.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
 сертификации в качестве доказательства соответствия
 продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества
 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б01122
 от 09.03.2016 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 30.03.2016 по 29.03.2019



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)
 Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

А.П. Губенко