

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail: nsofb@nsofb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ.RU.ЭО.ПР119.Н.00289

№

(номер сертификата соответствия)

028396

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью НПП «Химпродукт Инжиниринг» (ООО НПП «Химпродукт Инжиниринг. Юридический адрес: 140000, г. Люберцы Московской обл., ул. Котельническая д.18 пом. 1. Фактический адрес: 141112, г. Щелково Московской обл., ул. Октябрьская д. 21. ОГРН 1145027018180. Тел.: +7 (495)789-96-36 факс +7 (495)789-96-36 smk@chemproduct.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью НПП «Химпродукт Инжиниринг» (ООО НПП «Химпродукт Инжиниринг. Юридический адрес: 140000, г. Люберцы Московской обл., ул. Котельническая д.18 пом. 1. Фактический адрес: 141112, г. Щелково Московской обл., ул. Октябрьская д. 21. ОГРН 1145027018180. Тел.: +7 (495)789-96-36 факс +7 (495)789-96-36 smk@chemproduct.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ», ОГРН 1097746413962, свидетельство об аккредитации экспертной организации по сертификации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР119 от 15.02.2018г. 143909, Московская обл., г. Балашиха, д. 7, стр. 1, оф. 606, тел./факс 8 (495) 645-52-60.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Покрытие огнезащитное марки Weigra KM-1 (ТУ 20.30.11-007-34877944-2017), при толщине сухого слоя 1,3 мм и расходе не менее 3,2 кг/м² (без учета потерь), нанесенное на монолитную железобетонную конструкцию (плиту), усиленную углеволокном (система внешнего армирования из углеволокна CarbonWrap, по ТУ 1916-041-38276489-2017), нанесенное по ТУ 20.30.11-007-34877944-2017, СТО 34877944-2018, имеет огнезащитную эффективность по отношению к системе усиления не менее 120 минут при предельном состоянии, сопряженном с достижением температуры на поверхности усиления + 90°C. Серийный выпуск.

код ОКПД2

20.30.11

код ТНВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

СТО-10/ОЖБК КУ «Огнезащита железобетонных несущих и ограждающих конструкций, усиленных углепластиковыми системами. Метод определения пределов огнестойкости строительных конструкций, усиленных углепластиковыми системами и огнезащитной эффективности средств огнезащиты». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 134Д-18 от 02.10.2018 г. ИЛ ООО «ЦОС», свидетельство об аккредитации экспертной организации по сертификации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.119 от 15.02.2018г. Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» № FSK.RU.0002.F0007116 от 21.03.2018 по 21.03.2021 г., выдан ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ», рег. № РОСС RU.31322.04ЖУНО.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.10.2018 по 17.10.2021

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Н. Ерофеев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Е. Лебедев