



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ21.Н.00028

№ ПС 002838

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью НПП «Химпродукт Инжиниринг» (ООО НПП «Химпродукт Инжиниринг. Юридический адрес: 140000, г. Люберцы Московской обл., ул. Котельническая д.18 пом. 1. Фактический адрес: 141112, г. Щелково Московской обл., ул. Октябрьская д. 21. ОГРН 1145027018180. Тел.: +7 (495)789-96-36 факс +7 (495)789-96-36 smk@chemproduct.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью НПП «Химпродукт Инжиниринг» (ООО НПП «Химпродукт Инжиниринг. Юридический адрес: 140000, г. Люберцы Московской обл., ул. Котельническая д.18 пом. 1. Фактический адрес: 141112, г. Щелково Московской обл., ул. Октябрьская д. 21. ОГРН 1145027018180. Тел.: +7 (495)789-96-36 факс +7 (495)789-96-36 smk@chemproduct.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТТЕСТ», ОГРН 1175053006578, свидетельство о подтверждении компетентности Органа сертификации продукции № ССБК RU.ПБ21 действительно до 07 августа 2020 г. адрес: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Звездная, д.7, корп.1, оф.60. Тел./факс (495) 645-52-60. Эл. почта: gosttest17@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Покрытие огнезащитное марки Walfgra ОКМ-1 (ТУ 20.30.11-007-34877944-2017), при толщине сухого слоя 1,5 мм и расходе не менее 3,2 кг/м² (без учета потерь), нанесенное на монолитную железобетонную конструкцию (плиту), усиленную углеволокном (система внешнего армирования из углеволокна MBace, по СТО 70386662-101-2012), нанесенное по ТУ 20.30.11-007-34877944-2017, СТО 34877944-001-2018, имеет огнезащитную эффективность не менее 120 минут при предельном состоянии, связанным с достижением критической температуры на поверхности усиления +90°C. Серийный выпуск.

код ОКПД2

20.30.11

код ТНВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

СТО-10/ОЖБК КУ «Огнезащита железобетонных несущих и ограждающих конструкций, усиленных углепластиковыми системами. Метод определения пределов огнестойкости строительных конструкций, усиленных углепластиковыми системами и огнезащитной эффективности средств огнезащиты». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний 1 ГДС-19 от 10.01.19г. ИЛ «ГОСТТЕСТ» свидетельство о подтверждении компетентности на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № ССБК.RU.21ПБ21 до 07.08.2020г. Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» № FSK.RU.0002.F0007116 от 21.03.2018 по 21.03.2021 г., выдан ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ», пер. № РОСС RU.31322.04ЖУНО.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.01.2019 по 16.01.2022

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Е. Лебедев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Н. Ерофеев

